

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC
CƠ SỞ 2

Số: 117./CS2

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Mua sắm bơm chìm và máy khuấy chìm cho hệ thống xử lý nước thải tại Cơ sở 2.

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian cung cấp dịch vụ: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Địa điểm thực hiện: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, TP HCM

5. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày.

6. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

7. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 17/4/2026.

8. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Quản trị tòa nhà, Tầng 03, Khu C, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, TP HCM.

Người liên hệ: Bùi Thanh Quảng

Số điện thoại: 0283.9555548 - 403

9. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Hợp đồng còn hiệu lực đối với các dịch vụ tương tự đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);

Trân trọng././

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban CTXH (để đăng tin);
- Lưu: VT, BQTTN (J20-014-2-dlhung) (02).

KT. TRƯỞNG CƠ SỞ
PHÓ TRƯỞNG CƠ SỞ

PGS.TS. Trần Anh Tuấn



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 117/CS2 ngày 10 tháng 4 năm 2026)

STT	Tên danh mục	Nội dung yêu cầu	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bơm chìm	<ul style="list-style-type: none">- Công suất: tối thiểu 1.5 Kw.- Lưu lượng tối đa: 42 m³/h.- Cột áp tối đa: 16m.- Đường kính họng xả: DN65.- Điện áp sử dụng: 3 pha/380V/50Hz.- Vật liệu: thân bơm bằng inox 304, buồng bơm bằng gang.- Động cơ sử dụng dây quấn 100% đồng chất lượng cao.- Phốt cơ khí: Carbon-Ceramic chịu áp suất cao.- Tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn lớp cách điện F và bảo vệ IP68, cho phép ngâm hoàn toàn trong nước khi hoạt động.- Bảo hành: tối thiểu 12 tháng.	Cái	02
2	Máy khuấy chìm	<ul style="list-style-type: none">- Công suất: 0.4 KW.- Lưu lượng tối đa: 108 m³/h.- Tốc độ dòng chảy: 1.78 m/s.- Điện áp sử dụng: 3 pha/380V/50Hz- Vật liệu: Thân, lồng bao, đai bằng inox 304; đầu cánh bằng gang- Động cơ sử dụng dây quấn 100% đồng chất lượng cao- Phốt cơ khí: Carbon-Ceramic chịu áp suất cao- Tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn lớp cách điện F và bảo vệ IP68, cho phép ngâm hoàn toàn trong nước khi hoạt động- Bảo hành: tối thiểu 12 tháng.	Cái	02

Chú ý: đối với hàng hóa nhập khẩu phải cung cấp đầy đủ CO/CQ.

