

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC
CƠ SỞ 2

Số: 154./CS2

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp, lắp đặt hệ thống báo cháy tại Cơ sở 2.
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 08/5/2025.
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Quản trị tòa nhà, Tầng 03, Khu C, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: Bùi Thanh Quảng

Số điện thoại: 028.39555548 - 403

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các dịch vụ đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban CTXH (để đăng tin);
- Lưu: VT, BQTTN (J20-014-2-dlhung) (02).

KT. TRƯỞNG CƠ SỞ
PHÓ TRƯỞNG CƠ SỞ

PGS.TS. Trần Anh Tuấn



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số/CS2 ngày 29 tháng 4 năm 2025)

STT	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1.	Tủ trung tâm báo cháy 10 zone	- Tủ điều khiển báo cháy trung tâm 10 kênh; - Mỗi zone có 2 đèn led: Hiển thị tín hiệu báo cháy, báo lỗi kết nối; - Dễ dàng truyền tín hiệu từ hệ thống báo cháy qua hệ thống thoát khói, hệ thống sprinkler hoặc foam; - Có bộ phận tích điện, để cho đèn hiển thị nguồn sáng lên, có thể chọn chế độ ON hoặc OFF lúc panel mất nguồn trong điều kiện bình thường (không có báo động), chớp nháy trong trạng thái báo động; - Nhãn chỉ định zone có thể di dịch dễ dàng; - Số đầu báo nhiệt có thể kết nối: không giới hạn; - Số đầu báo khói có thể kết nối: tối thiểu 30 đầu/zone; - Nguồn điện: 220VAC/50Hz; - Dòng điện ngõ ra tối đa: 500mA; - Công tắc digital: độ tin cậy tối thiểu 50.000 vòng; - Điện trở cuối tuyến: 10kΩ mỗi zone.; - Vật liệu: Thép dày tối thiểu 1.2mm; - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng.	Cái	1
2.	Đầu báo khói	- Báo động tại chỗ và truyền tín hiệu về thiết bị báo cháy trung tâm để kích hoạt toàn bộ hệ thống còi báo động, khi phát hiện có khói, các dấu hiệu có cháy xảy ra; - Có 2 đèn led, có thể nhìn thấy ở mọi góc độ; - Tầm xa đi dây: >100m; - Điện áp cung cấp: 12 ~ 30VDC; - Dòng tĩnh: μ35A; - Dòng hoạt động: 40mA; - Nhiệt độ hoạt động: -10°C ~ +55°C; - Độ nhạy theo tiêu chuẩn EN54; - Chất liệu: Nhựa chống cháy; - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng.	Cái	60
3.	Dây tín hiệu 2C x 1,5mm ²	- Dây 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC; - Tiết diện: 1,5mm²; - Số lõi: 2 lõi; - Điện áp danh định: 300/500V; - Kết cấu gồm 30 sợi có đường kính khoảng 0.25mm bện tròn với nhau; - Lớp vỏ PVC cách điện đạt tiêu chuẩn đảm bảo cách điện, mềm dẻo, chống cháy, ít khói, ít độc.	Mét	700

STT	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
4.	Vật tư phụ	Vật tư phụ phục vụ công tác lắp đặt hoàn thiện, gồm: Tắc kê, ốc, vít, nẹp điện, băng keo,...	Gói	1
5.	Nhân công	- Nhân công lắp đặt hoàn thiện tủ trung tâm báo cháy, đầu báo khói; đi dây điện - Hiệu chỉnh hệ thống hoạt động đúng yêu cầu, hướng dẫn vận hành.	Gói	1