

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Mua sắm máy bơm chữa cháy tại Cơ sở 2.
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 30./5./2025.
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Quản trị tòa nhà, Tầng 03, Khu C, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Bùi Thanh Quảng

Số điện thoại: 028.39555548 - 403

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các dịch vụ đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban CTXH (để đăng tin);
- Lưu: VT, BQTTN (J20-014-2-dlhung) (02).

**KT. TRƯỞNG CƠ SỞ
PHÓ TRƯỞNG CƠ SỞ**



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 188/CS2 ngày 23 tháng 5 năm 2025)

STT	Danh mục	Mô tả đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1.	Máy bơm chữa cháy	- Động cơ điện: + Công suất tối thiểu: 15KW- 20HP - Đầu bơm nước: + Lưu lượng: Q = 25-76 m³/h + Cột áp: H = 75-50 m - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng - Bao gồm chi phí nhân công lắp đặt hoàn thiện	Máy	1
2.	Tủ điện điều khiển	* Thân tủ: - Tủ kim loại sơn tĩnh điện - Kích thước: 400x600x250mm - Tủ dùng ngoài trời - Chứa thiết bị điều khiển * Thiết bị điều khiển: - MCCB: 100A, số lượng: 01 - Contacter: 85A, số lượng: 01 - Bảo vệ quá tải: 85A, số lượng: 01 - Đồng hồ đo điện thế, đo dòng điện - Nút nhấn điều khiển - Công tắc trạng thái: - Dây dẫn kết nối mạch động lực, - Dây kết nối tới máy bơm - Biện dòng: - Trạm kết nối - Điều khiển 02 bơm: 01 bơm hiện hữu, 01 bơm mới - Bao gồm chi phí nhân công lắp đặt hoàn thiện	Tủ	1
3.	Vật tư phụ	- Ống hút máy bơm: Ống thép đường kính DN 80 - Luppe hút, van đáy đường kính DN90 - Co, T kết nối đường ống, chống rung DN80 - Van 1 chiều - Mặt bích, đế bơm - Rơ le, đồng hồ áp lực, van bướm, lọc rác....	Lô	1