

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Lắp đặt hệ thống báo cháy trên trần cho khối nhà B tại Cơ sở 2.
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện dịch vụ: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, TP HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 24/7/2026.
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Quản trị tòa nhà, Tầng 03, Khu C, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, TP HCM.


Người liên hệ: Bùi Thanh Quảng

Số điện thoại: 028.39555548 - 403

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các dịch vụ đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban CTXH (để đăng tin);
- Lưu: VT, BQTTN (J20-014-2-dlhung) (02).

TRƯỞNG CƠ SỞ


Hà Mạnh Tuấn



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 252/CS2 ngày 15 tháng 7 năm 2026)

STT	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1.	Đầu báo khói	- Nguồn cung cấp 12-30VDC - Dòng standby: <40μA - Dòng báo cháy 40mA - Nhiệt độ làm việc -10°C ~ 55°C - Độ nhạy theo tiêu chuẩn EN54 - Chất liệu: Nhựa chống cháy - Màu: Trắng - Vùng bảo vệ: Chiều cao từ 4m~20m: 75 m2 - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng	Cái	58
2.	Đèn báo phòng	- Điện áp hoạt động: 12/24 VDC - Dòng báo động: 24V DC /15mA - Góc quét 120°, tầm nhìn từ 15mm đến 3m - Chất liệu: Nhựa chống cháy, - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng	Cái	9
3.	Dây tín hiệu báo cháy 2x1.0mm2 (chống cháy)	- Chống cháy PH30: Duy trì liên kết và truyền tín hiệu ổn định trong vòng 30 phút khi xảy ra hỏa hoạn, - Chống nhiễu: Trang bị lớp giấy nhôm và dây thoát nhiễu giúp ngăn chặn nhiễu điện từ (EMI/RFI), bảo vệ tín hiệu truyền dẫn chính xác. - Vỏ bọc an toàn LSZH: Vỏ làm từ vật liệu Low Smoke Zero Halogen, khi tiếp xúc với nhiệt độ cao sinh rất ít khói và không tạo ra các loại khí độc gây nguy hiểm cho người hít phải. - Thi công thuận tiện: Cấu tạo vỏ mềm dẻo, có dây giật (ripcord) hỗ trợ bóc vỏ nhanh chóng mà không làm hư hại lõi đồng bên trong.	Mét	200
4.	Ống luồn fi16, f20	- Chất liệu cao cấp: Nhựa PVC cao cấp có đặc tính cách điện tốt, không bị oxy hóa hay ẩm mốc - Độ bền cao: Chịu lực nén tốt, không bị nứt vỡ khi lắp đặt âm tường hay đi dưới sàn bê tông. - Thiết kế linh hoạt: Phù hợp cho cả đi dây nổi và đi dây chìm, dễ dàng uốn cong bằng lò xo hoặc cắt ghép tùy theo thiết kế công trình.	Mét	150
5.	Vật tư phụ + vận chuyển	- Cùm ống luồn, - Mũi khoan - Băng keo - Tì treo - Hộp nối - Vít + Tắc kê - Đầu nối ống, nối giảm, keo dán PVC...	Lô	1
6.	Chi phí nhân công lắp đặt, vận hành	- Khoan bắt đầu báo lên trần bê tông - Khoan bắt ống luồn theo trần, dầm, cột bê tông - Lắp đặt đèn tín hiệu lên trần thạch cao - Luồn dây tín hiệu - Đầu nối dây tín hiệu vào thiết bị: đầu báo, đèn báo, tủ trung tâm... - Hướng dẫn vận hành, kiểm tra, kiểm soát hệ thống	Lô	1