

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp và lắp đặt thiết bị điện thang máy
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp dịch vụ: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 2
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 30/5/2026
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:


- Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Cơ sở 2, Tầng 3, Khu C, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Bùi Thanh Quảng Số điện thoại: (84.28) 3955 5548 - (403)

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo)
- Ban CTXH (để đăng tin);
- Lưu: VT, CS2 (J20-014-2-dlhung) (3).

**KT. TRƯỞNG CƠ SỞ 2
PHÓ TRƯỞNG CƠ SỞ**


Trần Anh Tuấn



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP

(Đính kèm Công văn số /BVĐHYD-CS2 ngày tháng năm 2026)

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Tủ điều khiển đầu cabin	- Đồng bộ với tủ điện Fuji – hệ điều hành Nice3000; - Kích thước: 450mm x 300mm x 100mm - Vỏ tủ: thép sơn tĩnh điện. - Xuất xứ: Việt Nam - Bảo hành tối thiểu 24 tháng	Cái	1
2	Dây điện, dây tín hiệu dọc hố thang	- Lõi đồng tinh khiết, dẫn điện tốt. - Vỏ PVC chống cháy, chịu nhiệt, chịu mài mòn cao; - Chuyên dùng cho đường cáp dọc hố thang; - Độ bền cơ học tốt, phù hợp môi trường rung động liên tục của thang máy. - Bảo hành tối thiểu 24 tháng	Bộ	1
3	Hộp giới hạn an toàn	- Công tắc cơ khí (micro-switch) - khi phân di chuyển (ví dụ bánh xe, cần gạt, cần con lăn) tiếp xúc, công tắc sẽ chuyển trạng thái. Thích hợp để phát hiện vị trí “giới hạn” chính xác; - Điện áp định mức: AC 220 V hoặc DC 110 V; - Sử dụng vật liệu hợp kim (tiếp điểm bạc), chịu được hàng triệu chu kỳ - phù hợp môi trường thang máy với tần suất đóng/cắt thường xuyên. - Bảo hành tối thiểu 24 tháng	Bộ	6
4	Bo hiển thị tầng và cabin	- Loại hiển thị: Ma trận led trắng; - Điện áp: 12VDC; - Kết nối: Truyền thông thang máy; - Bảo hành tối thiểu 24 tháng	Cái	6

***Lưu ý:**

- Nhà thầu cung cấp, lắp đặt và thay thế các thiết bị điện đồng bộ với tủ điện thang máy hiện hữu đảm bảo thang máy hoạt động bình thường, ổn định.
- Bàn giao công nghệ, hướng dẫn vận hành sau lắp đặt cho bệnh viện.